



ОАО «ГАЗПРОМ»

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»**

(ООО «Газпром трансгаз Томск»)

**Техническому директору
ООО «Бипрон»**

А.С. Грибанову

Фрунзе пр., д. 9, г. Томск,
Российская Федерация, 634029

Тел.: (3822) 72-49-40, факс: (3822) 52-80-13. Телекс: 128216 "Пламя"

e-mail: office@gtl.gazprom.ru, www.gazpromtransgaztomsk.ru

ОКПО 04634954, ОГРН 1027000862954, ИНН/КПП 7017005289/997250001

10.08.2015 № *0116/473*

на № _____ от _____

О проведении апробации

Уважаемый Алексей Сергеевич!

В 2014 году бригадой ЭХЗ Новосибирского ЛПУМГ было смонтировано анодное заземление СКЗ ГРС - «Очистные сооружения». Сопротивление грунта в месте монтажа анодного заземления составило 170 Ом*м, что соответствует высокоомным грунтам (супесь-песок). Монтаж анодного заземления выполнялся из анодов «Менделеевец-ММ» в количестве 16 шт. В целях эксперимента, для снижения величины сопротивления растеканию тока анодного заземления был применен минеральный активатор грунта МАГ-2000.

Сопротивление растеканию данного анодного заземления через год эксплуатации составляет 2 Ом, что соответствует СТО Газпром 9.2-003-2009. Считаем данный результат положительным и благодарим Вас за предоставление пробной партии МАГ-2000.

Начальник ПО защиты от коррозии

Ю.А. Кудашкин

Громенко Михаил Евгеньевич
60-30-38 (3-30-38 газ)